



# MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)  
ORM/730/2022/Ben-4  
119112/2022/muhb

Vyřizuje/linka  
Ing. Josef Beneš, 569 497 130,  
jbenes@muhb.cz

Datum  
30. listopadu 2022

Počet listů: 1

Počet listů příloh: --

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Město Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Most HB-X09 přes Břevnický potok**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení.

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

domníváme se, že v soupise prací chybí položky pro čerpání vody a zatrubnění vodoteče popř. jiné převedení vody. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?

### Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě upozornění jednoho z uchazečů poskytuje upravený Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz. příloha Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje SO 201.1 pol. 9, kde je rozpočtováno s tím, že materiál z výkopů bude použit na těsnící hrázky. Čerpání vody je v soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr SO 201.02. pol 1. Dle sdělení projektanta zatrubnění není třeba a jsou navrhovány právě těsnící hrázky, protože se jedná o práce při provádění patek v korytě potoka.

Z důvodu, že zadavatel vysvětlením zároveň doplnil zadávací dokumentaci, tak prodlužuje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb. lhůtu pro podání nabídek do 15. prosince 2022 do 08:00.

*Podepsáno elektronicky*

Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města